

Codigo Colores para Identificación de Tuberías

según ANSI/ASME A13.1

Requisitos para etiquetado de tuberías según Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (ASME) y el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI)

Colores	Descripción del contenido de la tubería
Verde	Toda tubería que contenga agua , que no esté destinada a ser utilizada para la extinción de incendios debe etiquetarse con texto blanco sobre un fondo verde .
Azul	Toda tubería que contenga cualquier vapor o gas que esté bajo presión pero que no encaje en otra categoría (como el aire comprimido) se etiquetará con texto blanco sobre un fondo azul .
Rojo	Todo tubería con agua u otras sustancias para extinguir incendios deben etiquetarse con texto blanco sobre un fondo rojo.
Amarillo	Toda tubería que contenga fluidos o Gases Inflamables o cualquier tipo de agente oxidante, debe tener una etiqueta con texto negro sobre fondo amarillo.
Naranja	Toda tubería que contenga fluidos que pueden ser tóxicos o corrosivos deben usar texto negro con fondo naranja .
Marrón	Todo Fluido combustible , que pueda encenderse en presencia de una fuente de calor, pero que no son inflamables en circunstancias normales, deben escribirse con texto blanco sobre fondo marrón.
Negro	Definido por el usuario
Purpura	Definido por el usuario
Blanco	Definido por el usuario
Gris	Definido por el usuario